

屋内貯蔵所（平家建）点検表

点検項目		点検内容	点検方法	点検結果	措置年月日 及び措置内容
保安距離		保安物件新設等の有無	目視（該当物件がある場合は実測）		
		代替措置の塀又は壁体の損傷の有無	目視		
保有空地		許可外物件存置の有無	目視		
建築物等	壁，柱，はり及び屋根	亀裂、損傷等の有無	目視		
	防火戸	変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否	目視		
	床面	滞油、滞水等の有無	目視		
		亀裂、損傷、くぼみ等の有無	目視		
	照明設備	損傷の有無	目視		
ためます及び排水溝		亀裂、損傷等の有無	目視		
		滞油、滞水、土砂等の堆積の有無	目視		
架台等		変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視		
		落下防止装置の適否	目視		
換気・排出設備等		給排気のダクト等の変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視		
		引火防止網の損傷及び目づまりの有無	目視		
		防火ダンパー損傷の有無及び機能の適否	目視（機能の適否については手動確認）		
		ファンの作動状況の適否	作動確認		
		可燃性蒸気警報装置の作動状況	作動確認		
冷房装置等		損傷の有無	目視		

		機能の適否	作動確認		
電気設備		配線及び機器の損傷の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
避雷設備		突針部の損傷及び取付け部のゆるみ等の有無	目視		
		避雷導線の断線及び壁体等との接触の有無	目視		
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		
標識、掲示板		取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無	目視		
消火設備	消火器	位置、設置数、外観的機能の適否	目視		
	消火器以外の消火設備	消火設備点検表による。			
警報設備	自動火災報知設備	自動火災報知設備点検表による。			
	自動火災報知設備以外の警報設備	損傷の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
その他					