

赤羽根環境センター最終処分場 一覧表

試料の種類		放流水(水処理槽)											最大値	最小値	平均値	基準値	
		令和3年						令和4年									
採取年月日		4/27	5/25	6/15	7/20	8/17	9/14	10/19	11/30	12/21	1/18	2/15	3/15				
採取時刻		13:10	12:30	11:35	14:35	11:50	13:31	9:30	11:35	13:10	13:45	13:20	11:40				
天候		晴	晴	晴	晴	曇	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴				
気温	℃	22.0	25.0	25.3	28.6	27.5	23.1	17.5	15.5	13.5	7.2	13.0	21.0	28.6	7.2	19.9	-
水温	℃	18.3	19.0	22.8	26.8	23.8	24.8	22.0	16.2	15.4	12.3	15.2	14.0	26.8	12.3	19.2	-
水素イオン濃度	-	7.9	7.7	7.5	7.2	7.4	7.2	7.4	7.8	7.6	7.8	7.9	8.2	8.2	7.2	7.6	5.8-8.6
生物化学的酸素要求量	mg/L	1.2	<0.5	<0.5	1.0	0.7	1.0	0.7	1.0	0.5	<0.5	0.9	0.9	1.2	0.5	0.9	60
化学的酸素要求量	mg/L	2.4	3	2.7	2.5	4.0	2.3	3.6	2.7	3.2	3	3.1	3.5	4.0	2.3	3.0	90
浮遊物質	mg/L	<1	<1	1.0	<1	2.0	5	1	29	1	2	1	2	29.0	1.0	4.9	60
窒素含有量	mg/L	11	6.6	8.7	5.5	4.3	6.0	2.6	1.3	8	8	7.3	7.6	11.0	1.3	6	120

試料の種類		地下水											最大値	最小値	平均値		
		令和3年						令和4年									
採取年月日		4/27	5/25	6/15	7/20	8/17	9/14	10/19	11/30	12/21	1/18	2/15	3/15				
採取時刻		13:18	12:45	11:41	14:55	12:05	13:42	10:00	11:40	13:20	13:53	13:25	11:50				
天候		晴	晴	晴	晴	曇	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴				
気温	℃	22.0	25.0	25.3	29.0	27.5	23.1	17.5	15.5	13.5	7.2	13.0	21.0	29.0	7.2	20.0	
水温	℃	17.0	19.0	19.2	22.2	21.6	20.7	19	18.0	17.7	14.9	15.2	16.9	22.2	14.9	18.5	
塩化物イオン	mg/L	27	27	33	30	32	25	27	32	33	34	42	42	42.0	25.0	32	
電気伝導率	mS/m	23	21	25	23	33	24	29	33	33	39	44	40	44.0	21.0	31	