

田原市一般廃棄物最終処分場(リサイクルセンター併設) 一覧表

試料の種類		放流水(水処理槽)											最大値	最小値	平均値	基準値	
		令和3年						令和4年									
採取年月日		4/27	5/25	6/15	7/20	8/17	9/14	10/19	11/30	12/21	1/18	2/15	3/15				
採取時刻		10:27	10:50	10:13	12:20	10:15	11:14	12:25	10:16	10:22	12:09	9:40	10:00				
天候		晴	晴	晴	晴	曇	雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴				
気温	°C	20.5	23.5	27.5	32.5	26.1	23.7	17.2	14.0	10.0	0.6	10.2	19.0	32.5	0.6	18.7	-
水温	°C	20.0	23.1	26.2	33.4	27	26.7	24.2	14.0	11.1	1.0	8.6	13.2	33.4	1.0	19.0	-
水素イオン濃度	-	8.4	8.3	7.9	7.9	8.1	7.9	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	8.2	8.4	7.8	8.0	5.8-8.6
生物学的酸素要求量	mg/L	0.8	0.7	0.7	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.9	1.1	2.0	2.0	0.6	0.9	60
化学的酸素要求量	mg/L	29	44	47	38	51	31	39	43	44	42	46	49	51.0	29.0	41.9	90
浮遊物質	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	1.0	1.0	1.0	60
窒素含有量	mg/L	81	79	110	90	74	82	120	130	110	100	120	110	130.0	74.0	101	120

試料の種類		地下水(上流)											最大値	最小値	平均値		
		令和3年						令和4年									
採取年月日		4/27	5/25	6/15	7/20	8/17	9/14	10/19	11/30	12/21	1/18	2/15	3/15				
採取時刻		10:40	11:10	10:23	13:00	10:30	11:41	13:20	10:29	10:30	12:24	9:50	10:10				
天候		晴	晴	晴	晴	曇	雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴				
気温	°C	20.0	23.5	25.9	31.5	26.5	24.0	17.2	14.0	10.2	0.7	10.2	19.0	31.5	0.7	18.6	
水温	°C	18.0	18.5	19.6	21.4	19.3	19.0	15.0	17.1	16.8	1.7	17.4	18.1	21.4	1.7	16.8	
塩化物イオン	mg/L	58	66	68	71	59	61	65	58	46	50	53	51	71.0	46.0	59	
電気伝導率	mS/m	63	68	73.0	77.0	46	64	64.0	55	41	46	52	51.0	77.0	41.0	58.3	

試料の種類		地下水(下流)											最大値	最小値	平均値		
		令和3年						令和4年									
採取年月日		4/27	5/25	6/15	7/20	8/17	9/14	10/19	11/30	12/21	1/18	2/15	3/15				
採取時刻		11:45	11:30	10:33	11:15	10:45	11:30	13:40	10:37	10:40	14:04	9:58	10:25				
天候		晴	晴	晴	晴	曇	雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴				
気温	°C	21.0	23.5	25.1	29.0	26.5	23.6	17.0	15.0	10.2	1.0	10.7	19.0	29.0	1.0	18.5	
水温	°C	17.5	18.1	19.4	21.8	19.2	18.9	18.4	17.2	16.1	1.4	17.6	17.7	21.8	1.4	16.9	
塩化物イオン	mg/L	45	43	37	35	48	34	30	29	31	39	33	38	48.0	29.0	37	
電気伝導率	mS/m	66.0	69.0	69.0	73.0	86	69	64	64	65	75	68	66	86.0	64.0	69.5	