

施設の点検(令和3年度)

第二東部最終処分場

点検日		点検項目	異常の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容
4月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
5月	31日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
6月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
7月	29日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
8月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
9月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	有	9/1ガス抜き管設置工事
10月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	有	10/22 調整槽攪拌装置No.8取替工事、10/15湧水調整ポンプNo.1修繕
11月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
12月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
1月	31日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
2月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
3月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	

赤羽根環境センター(最終処分場)

点検日	点検項目	異常の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容
4月	27日	擁壁等	無
	遮水工	無	
	調整池	無	
	浸出水処理施設	無	
5月	25日	擁壁等	無
	遮水工	無	
	調整池	無	
	浸出水処理施設	無	
6月	29日	擁壁等	無
	遮水工	無	
	調整池	無	
	浸出水処理施設	無	
7月	27日	擁壁等	無
	遮水工	無	
	調整池	無	
	浸出水処理施設	無	
8月	31日	擁壁等	無
	遮水工	無	
	調整池	無	
	浸出水処理施設	無	
9月	28日	擁壁等	無
	遮水工	無	
	調整池	無	
	浸出水処理施設	無	
10月	26日	擁壁等	無
	遮水工	無	
	調整池	無	
	浸出水処理施設	無	
11月	30日	擁壁等	無
	遮水工	無	
	調整池	無	
	浸出水処理施設	有	11/27汚泥引抜ポンプ修繕
12月	28日	擁壁等	無
	遮水工	無	
	調整池	無	
	浸出水処理施設	有	12/24中和槽PH計修繕
1月	25日	擁壁等	無
	遮水工	無	
	調整池	無	
	浸出水処理施設	有	1/25砂ろ過塔・活性炭吸着塔No.1ろ材取替工事
2月	22日	擁壁等	無
	遮水工	無	
	調整池	無	
	浸出水処理施設	無	
3月	30日	擁壁等	無
	遮水工	無	
	調整池	無	
	浸出水処理施設	有	3/22UV計取替工事

渥美最終処分場

点検日		点検項目	異常の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容
4月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
5月	31日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
6月	29日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
7月	29日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
8月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
9月	27日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	有	9/10 給水ユニット取替工事
10月	27日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
11月	24日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
12月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	有	12/3 流入ポンプNo.2修繕
1月	24日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	有	1/7 活性炭吸着塔No.1ろ材取替工事
2月	21日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	有	2/24 排水ポンプ修繕
3月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	

田原市一般廃棄物最終処分場(リサイクルセンター併設)

点検日		点検項目	異常の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容
4月	29日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
5月	31日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
6月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
7月	29日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
8月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
9月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
10月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	有	10/8新調整槽攪拌ポンプNo.3修繕
11月	29日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
12月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	有	12/17活性炭吸着塔ろ材取替工事
1月	31日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
2月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
3月	31日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	

田原市埋立処分場(破碎施設併設)

点検日		点検項目	異常の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容
4月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
5月	27日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
6月	29日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
7月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
8月	31日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
9月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	有	9/12活性炭吸着塔No.3ろ材取替工事
10月	29日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
11月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
12月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
1月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
2月	25日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	有	2/24散気ブロワーNo.2チャッキ弁修繕
3月	29日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	有	3/4調整槽清掃業務
		浸出水処理施設	無	