

### 田原市埋立処分場(破碎施設併設) 一覧表

試料の種類		放流水(水処理槽)												最大値	最小値	平均値	基準値
		令和3年										令和4年					
		4/27	5/25	6/15	7/20	8/17	9/14	10/19	11/30	12/21	1/18	2/15	3/15				
採取年月日		8:50	9:10	9:13	9:30	9:08	10:10	9:20	9:09	9:10	11:14	8:50	8:55				
採取時刻																	
天候		晴	晴	晴	晴	雨	雨	曇	晴	晴	晴	晴	曇				
気温	°C	16.6	22.0	26.8	30.8	23.0	23.6	16.5	11.0	6.5	0.4	8.8	18.5	30.8	0.4	17.0	-
水温	°C	17.3	21.8	25.5	31.4	25.1	25.4	19.0	11.6	18.9	0.6	8.8	14.0	31.4	0.6	18.3	-
水素イオン濃度	-	8.1	8	7.9	8	8.2	8	8.2	7.7	8.0	7.8	7.6	8.3	8.3	7.6	8.0	5.8-8.6
生物学的酸素要求量	mg/L	11.0	11.0	2.6	18.0	0.6	0.7	1	16	16	16	8.8	17.0	18.0	0.6	9.9	60
化学的酸素要求量	mg/L	4.4	7.2	9.1	12	6.4	3	10	11	9.8	13	11	11	13.0	3.0	9.0	90
浮遊物質	mg/L	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	1	<1	<1	3	<1	3.0	1.0	2.0	60
窒素含有量	mg/L	46	29	45	36	11	36	48	51	45	55	35	39	55.0	11.0	40	120

試料の種類		地下水(佐久間宅)												最大値	最小値	平均値	
		令和3年										令和4年					
		4/27	5/25	6/15	7/20	8/17	9/14	10/19	11/30	12/21	1/18	2/15	3/15				
採取年月日		9:15	10:30	9:38	9:55	9:20	10:32	9:50	9:30	9:30	11:01	9:00	9:10				
採取時刻																	
天候		晴	晴	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	雪	晴	曇				
気温	°C	17.0	22.5	27.5	30.8	23.5	24.0	17.3	11.2	8.5	0.6	9.5	19.0	30.8	0.6	17.6	
水温	°C	17.0	19.0	20.5	21.3	20.7	25.2	19.5	12.0	12.0	1.8	8.3	15.0	25.2	1.8	16.0	
塩化物イオン	mg/L	26	25	25	23	24	24	25	22	22	22	22	22	26.0	22.0	24	
電気伝導率	mS/m	22	22	22.0	23.0	33	22	23.0	22	21	24	21	22.0	33.0	21.0	23.1	

試料の種類		地下水(水道課)												最大値	最小値	平均値	
		令和3年										令和4年					
		4/27	5/25	6/15	7/20	8/17	9/14	10/19	11/30	12/21	1/18	2/15	3/15				
採取年月日		9:25	10:10	9:23	10:10	9:30	10:17	10:10	9:38	9:40	11:27	8:37	9:20				
採取時刻																	
天候		晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇				
気温	°C	17.0	22.8	27.7	29.0	23.3	24.0	16.9	11.0	7.5	0.4	10.6	18.6	29.0	0.4	17.4	
水温	°C	17.3	18.0	17.7	18.4	17.9	18.1	17.2	16.0	16.7	1.0	17.3	16.9	18.4	1.0	16.0	
塩化物イオン	mg/L	25	24	23	25	23	23	21	20	21	21	20	15	25.0	15.0	22	
電気伝導率	mS/m	24	24	24.0	25.0	22	22	22.0	21	24	22	24	22.0	25.0	21.0	23.0	