



(点検検査の記録及び報告)

第6条 防火管理者は、点検検査の結果をその都度防火管理台帳に記録する。

(管理、監督等)

第7条

- (1) 防火管理者は、消防設備、建築物等に不備欠陥箇所があるときは、改修を図る。
- (2) 定員の遵守その他収容人員を管理する。
- (3) 改築、修繕等の立会い、危険物の使用及び火気使用を監督する。

(震災対策)

第8条

- (1) 防火管理者は、第4条に定める検査に合わせ、地震による災害を予防するために必要な措置を講じる。
- (2) 地震時、防火管理者は身近にある火気設備器具の使用を停止する。
- (3) 避難にあたっては、身の安全を確保した後、安全な場所へ避難させる。
- (4) 必要に応じて、地震避難場所まで避難する。
- (5) 予知情報発表時又は警戒宣言発令時における対応措置
  - ・防火管理者は、予知情報又は警戒宣言が発せられた情報を得た場合は、直ちに行事等の内容を中止し利用者に情報を伝達する。
  - ・防火管理者は、火気使用禁止及び施設、設備の点検を実施し、被害の発生防止措置等を実施する。
  - ・警戒宣言発令等における自衛消防組織の編成及び任務は、第3条による。

(訓練等)

第9条 防火管理者は、防火防災知識の向上と警戒宣言に係る対処の向上を図るため、自主防災訓練等に積極的に参加をする。

(消防機関への連絡報告)

第10条 防火管理者は、防火管理の適正を図るため、消防本部及び市防災機関と連絡を密にし、次の業務を実施する。

- (1) 消防計画の変更の届出
- (2) 防火指導の実施
- (3) 防災教育、訓練の指導の要請
- (4) 消防用設備等の点検・整備
- (5) その他の防火管理について必要な事項

(避難経路図)

第11条 防火管理者は、各階ごとの避難経路図を作成し、集会施設に勤務し、又は出入りするものに周知する。

別表1 (第4条関係)

日常自主点検票 ( ) 月

日	曜日	点検項目 (該当しない項目は削除してください。)						
		終業時の 火気の確認	電源の遮断 の確認	倉庫等の 施錠確認	火気使用設 備器具の異 常の確認	電気器具の 配線劣化・ 損傷	吸い殻の 処理	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

(備考) 検査を実施し、良の場合は○、不備・欠陥のある場合は×を記入する。

別表 2 (第 4 条関係)

## 定期自主点検票

実施項目		確認箇所	確認結果
建物構造	柱・はり・壁・床	コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。	
	天井	仕上材にはく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等はないか。	
	窓枠・サッシ・ガラス	窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下、又は枠自体のはずれのおそれのある腐食、ゆるみ、著しい変形等がないか。	
	外壁・ひさし・パラペット	貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落下のおそれのあるひび割れ・浮き上がり等が生じていないか。	
避難施設	避難通路	避難通路の幅員が確保されているか。 避難上支障となる物品等を置いていないか。	
	階段	階段室に物品が置かれていないか。	
	避難階の避難口	扉の開放方向は避難上支障ないか。 避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。 避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に物品その他の障害物はないか。	
火器設備器具	厨房設備	可燃物品からの保有距離は適正か。 異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか。 燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。	
	ガスストーブ、石油ストーブ	自動消火装置は適正に機能するか。 火気周囲は整理整頓されているか。	
電気設備	電気器具	コードに亀裂、老化、損傷はないか。 タコ足の接続を行っていないか。 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。	
その他	危険物	容器の転倒、落下防止措置はあるか。 危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。 整理掃除状況は適正か。	
点検実施者 _____		点検実施日 _____	

(備考) 検査を実施し、良の場合は○、不備・欠陥のある場合は×を記入する。