

令和2年度 田原リサイクルセンター(炭生館)維持管理に関する記録

	項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ごみ受入量	一般ごみ	-	kg	839,320	906,670	884,010	915,870	820,860	754,410	747,140	736,030	856,060	761,090	701,890	831,350
	可燃性粗大ごみ	-	kg	24,610	26,750	27,810	29,600	23,210	29,720	25,720	26,640	27,280	21,480	23,510	16,090
	直接搬入可燃ごみ	-	kg	445,580	452,620	497,370	513,410	461,750	452,200	470,610	455,070	478,420	404,240	328,830	410,380
	合計	-	kg	1,309,510	1,386,040	1,409,190	1,458,880	1,305,820	1,236,330	1,243,470	1,217,740	1,361,760	1,186,810	1,054,230	1,257,820
炭化物搬出量	-	t	13.50	6.00	9.00	12.00	6.00	12.00	12.00	12.00	18.00	18.00	18.00	18.00	

<1系>

連続測定	燃烧室温度(中段)	850℃<	℃	914	915	914	912	917	919	917	915	910	909	911	912
	ろ過式集じん器入口温度	200℃>	℃	181	181	182	184	186	183	182	182	181	181	181	181
	一酸化炭素濃度	30	ppm	24	19	22	21	22	20	19	13	12	10	13	15
ばいじん除去日	燃烧室下部煙道		日		2日		23日		24日		12日			1日	18日
	熱交換器		日		2日		23日		24日		12日			1日	18日
	冷却塔		日		4,5日		25,26日		27,28日		16,17日			6,7日	20,21日
	ろ過式集じん器		日		5日		26日		28日		17日			7日	21日
排ガス測定	測定日		日			6月11日							1月20日		
	結果取得日		日			7月1日							2月12日		
	ばいじん	0.01	g/m3N			<0.00079							0.0013		
	硫黄酸化物	50	ppm			<0.9							3.8		
	窒素酸化物	100	ppm			19							<8		
	塩化水素	114	mg/m3N			1.9							<1.1		
	全水銀	50	μg/m3N			0.84							0.98		
	結果取得日		日			7月27日									
	一酸化炭素	30	ppm			7.4									
ダイオキシン類	0.01	ng-TEQ/m3N			0.0043										

<2系>

連続測定	燃烧室温度(中段)	850℃<	℃	911	909	907	910	909	905	908	911	910	906	910	909
	ろ過式集じん器入口温度	200℃>	℃	181	181	182	182	182	184	182	181	180	180	181	181
	一酸化炭素濃度	30	ppm	13	15	19	18	19	19	16	10	11	12	12	12
ばいじん除去日	燃烧室下部煙道		日		2日		23日		24日		13日			1日	18日
	熱交換器		日		2日		23日		24日		13日			1日	18日
	冷却塔		日		4,5日		25,26日		27,28日		15,16日			6,7日	20,21日
	ろ過式集じん器		日		5日		26日		27日		16日			7日	21日
排ガス測定	測定日		日			6月10日							1月20日		
	結果取得日		日			7月1日							2月12日		
	ばいじん	0.01	g/m3N			<0.00079							0.00088		
	硫黄酸化物	50	ppm			<0.9							7		
	窒素酸化物	100	ppm			19							15		
	塩化水素	114	mg/m3N			1.9							<1.0		
	全水銀	50	μg/m3N			2.2							5.1		
	結果取得日		日			7月27日									
	一酸化炭素	30	ppm			9.9									
ダイオキシン類	0.01	ng-TEQ/m3N			0.000017										

連続測定

測定値は日平均値の月間平均値で、一酸化炭素は酸素濃度12%換算です
毎時の測定値は「田原リサイクルセンター・炭生館」で閲覧できます

排ガス測定

全ての項目、酸素濃度12%換算です