田原市ごみ中継施設整備工事

公募型プロポーザル実施要領書等に関する質問への回答

令和4年10月25日

田 原 市

公募型プロポーザル実施要領書等に関する質問への回答

No.	資料名	頁	項目	質問内容	回答
1	提案様式集	13	(様式2-6)	本調書に記載する工事实績の根拠書類とは、契約書の写し、コリンズの登録内容確認書、カタログで満足できるものと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	提案様式集	28	(様式4-9)	施工実績が確認できる必要最低限の根拠資料とは、契約書の写し、コリンズの登録内容確認書、カタログで満足できるものと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	発注仕様書	3	第1章第2節7 (1) 1)	都市計画施設は「ごみ処理場」と思われますが、都市計画の変更手続き、開発許可申請、建築許可申請は不要でしょうか。	お見込みのとおりです。
4	発注仕様書	14	第1章第8節1 (2) 3)	設備定期点検に消耗品の交換などの整備は含まないとの理解でよろしいでしょうか。	契約不適合責任の対象外と判断されるものについては、お見込みのとおりです。
5	発注仕様書	22	第1章第13節3 (3) 2)	仮設事務所は工事範囲外の敷地内に設置してもよろしいでしょうか。形質変更は伴いません。	工事範囲は区画形質変更範囲を示しています。形質変更を伴わない工事範囲は敷地全体が該当するため、仮設事務所を設置して構いません。
6	発注仕様書	29	第2章第2節1 (4) 5)	「停電時に…無停電電源装置等を備えること。」とありますが、停電時使用可能な機器は計量機のみと考えてよろしいでしょうか。	計量機に加え、計量作業に使用するデータ処理装置類も停電時使用可能な機器としてお考えください。
7	発注仕様書	30	第2章第2節3 (4) 2)	「…手動で開閉ができるようにすること。」とありますが、バッテリーを設け、停電時にも開けることができればよろしいでしょうか。	停電時の開閉に支障がないことを条件に、提案を可とします。
8	発注仕様書	35	第2章第3節6 (4) 2)	「…手動で開閉ができるようにすること。」とありますが、バッテリーを設け、停電時にも開けることができればよろしいでしょうか。	停電時の開閉に支障がないことを条件に、提案を可とします。
9	発注仕様書	44	第2章第6節3	受水槽とありますが、直圧給水方式とし、受水槽は不要としてよろしいでしょうか。	収集車両、コンテナ及び搬出車両の洗車等に影響が無いことを条件に、受水槽は不要として可とします。

公募型プロポーザル実施要領書等に関する質問への回答

No.	資料名	頁	項目	質問内容	回答
10	発注仕様書	45	第2章第7節	排水設備について、水質基準を満たした能力であれば、仕様及び設置設備を提案するものとしてよろしいでしょうか。	水質基準を満たした能力であることを条件に、仕様及び設置設備を提案するものとして可とします。
11	発注仕様書	45	第2章第7節	「…収集車両、コンテナ及び搬出車両の洗車台数は提案すること。」とありますが、本施設エリアで収集車の洗車は行わないものとの理解でよろしいでしょうか。	収集車両、コンテナ及び搬出車両洗車するものとして計画してください。
12	発注仕様書	49	第3章第1節3 (3)	仮設事務所を利用する施工監理者は何名を想定すればよろしいでしょうか。	3名程度を想定してください。
13	発注仕様書	50	第3章第1節6 (6)	「汚染土壌…決定すること。」とありますが、予期せぬ地中埋設物が発見された場合も、同じ理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
14	発注仕様書	52	第3章第2節2 (1) 2) ア	「事務室は入室可能人数を8名」となっていますが、休憩室（運転従事予定者控室）にて運転従事者が集まるのであれば、事務室に8名入室できなくてもよろしいでしょうか。	休憩室に運転従事者が集まるのであれば、事務室に8名が同時に入室できる面積でなくても可とします。
15	発注仕様書	61	第3章第6節	パッカー車を含める炭生館への搬出入動線を一時的に本工場の仮囲い内に計画してもよろしいでしょうか。	安全が確保されることを条件に、市との協議により、工事進捗状況によって、一時的にごみ搬入車両が工事仮囲い内を走行しても可とします。
16	発注仕様書	62	第3章第6節 (7)	既設計量機を流用する計画が可能な場合、仮設計量機を設置しないものとしてよろしいでしょうか。	既設計量機を流用する計画が可能な場合は、仮設計量機を設置しないものとして可とします。
17	発注仕様書		添付資料2 測量平面図	中継施設東側の道路と施設の間は、道路という理解でよろしいでしょうか。延焼範囲に影響しますのでご教示ください。	道路になります。
18	その他			ご提供いただいた資料に既設施設の雨水排水計画が含まれておりません。ご提供いただけますでしょうか。（対象面積、流量、管高さ等）	別途、閲覧機会を設けます。

公募型プロポーザル実施要領書等に関する質問への回答

No.	資料名	頁	項目	質問内容	回答
19	その他			施設出入口の位置関係から東側の敷地外（工事範囲外）にあるNTT弱電柱の移設が必要となった場合の対応は、貴市と協議のうえ決定するものとの認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
20	その他			炭生館は令和7年3月中継施設引き渡し後も、4月まではごみの受け入れやピット内に残ったごみの処理を行う計画でしょうか。既設構内第一柱から電気室までの一次配線、ハンドホール及び電気配管は残置としてもよろしいでしょうか。	令和7年3月中旬以降もピット内に残ったごみの焼却処理を行う予定です。配線、配管は残置として可とします。
21	その他			既設竣工図、既設施工写真等を閲覧する機会をいただけないでしょうか。	別途、閲覧機会を設けます。

【閲覧資料】

今回の回答書で別途閲覧機会を設けると回答した資料は、以下のとおりです。

- ① 既存施設雨水排水計画（質問No. 18）
- ② 既存施設竣工図、施工写真（質問No. 21）

（閲覧期間）

令和4年10月26日（水）～12月13日（火）まで

（閲覧場所）

田原市 市民環境部 廃棄物対策課（田原市役所南庁舎2階）

※閲覧を希望する場合は担当窓口宛て事前予約を行い、来庁の際は身分を証するものを持参してください。