

施設の点検(令和4年度)

第二東部最終処分場

点検日		点検項目	異常の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容
4月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
5月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
6月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
7月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
8月	31日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
9月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	有	9/22砂ろ過塔No.1ろ材取替修繕、9/28調整ポンプNo.2修繕
10月	31日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
11月	29日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
12月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	有	12/15原水ポンプNo.1取替工事
1月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	有	1/20ろ過ポンプNo.1修繕
2月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	有	2/24放流ポンプNo.2修繕
3月	31日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	

## 赤羽根環境センター(最終処分場)

点検日		点検項目	異常の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容
4月	26日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
5月	31日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
6月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
7月	26日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
8月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
9月	27日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
10月	25日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
11月	29日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	有	11/25 ろ過装置用制御盤部品取替修繕
12月	27日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
1月	31日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	有	1/19 消毒槽PH計修繕
2月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	有	2/10 ばっ気ブローNo.2分解整備修繕 2/14 揚水ポンプNo.1分修繕 2/14 水処理施設活性炭素吸着棟No.2ろ材取替工事
3月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	有	3/14 サンプルングポンプ取替修繕工事 3/28 水処理施設UV計部品取替工事

渥美最終処分場

点検日		点検項目	異常の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容
4月	25日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
5月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
6月	29日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
7月	26日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
8月	25日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
9月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	有	9/10 調整ポンプNo.1修繕
10月	25日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	有	10/27 活性炭吸着塔No.2ろ材取替工事
11月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
12月	27日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
1月	23日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	有	1/26 汚泥引抜ポンプ取替工事
2月	27日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
3月	27日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	

田原市一般廃棄物最終処分場(リサイクルセンター併設)

点検日		点検項目	異常の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容
4月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
5月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
6月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
7月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
8月	29日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
9月	29日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
10月	31日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
11月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	有	11/25混和槽PH計取替工事
12月	29日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
1月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
2月	27日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	有	2/17調整槽ブローNo.1修繕
3月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	

田原市埋立処分場(破碎施設併設)

点検日		点検項目	異常の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容
4月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
5月	31日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
6月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
7月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	有	7/26揚水ポンプNo.2修繕
8月	31日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
9月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	有	9/22活性炭吸着塔No.2ろ材取替工事
10月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
11月	29日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
12月	31日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
1月	31日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
2月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
3月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	有	3/8調整槽清掃業務