

令和5年度公共施設への再生可能エネルギー等導入事業
公募型プロポーザルに係る、企画提案に関する質疑への回答

番号	質疑項目	質疑内容	回答
1	工事全般について	・太陽光発電設備設置工事(系統接続作業)にて高圧の場合約6時間、低圧の場合約1時間半ほど停電を伴う作業が発生する。その際に発電機などを手配し、最低限生かしたい回路などがあれば教示されたい。	施設運営等に支障がないよう、停電日時を施設管理者と調整いただければ、発電機等の手配は必要ありません。
2	別表1 設備一覧	・六連市民館について、提案書提出前に再度現地調査日を設定することは可能か。また、追加の資料を提供することは可能か。	再度の現地調査について、施設管理者と協議のうえ、調査日を設けることは可能です。 追加の資料について、平成25年に実施の耐震診断報告書(建設当時の矩計図、R階梁伏図、梁リスト・小梁リスト・柱リスト、スラブリスト・スラブ配筋詳細図等あり)は追加で提供できます。

3	仕様書 P5 4 事業実施にあたっての条件等(5)施工	<ul style="list-style-type: none"> ・仕様書(5)施工に記載されている事項以外に、対象施設ごとの施工方法の方針や留意点等がございましたら教示されたい。 	<p>今後の防水改修等の工事に支障のない仕様・構造としてください。</p>
4		<ul style="list-style-type: none"> ・平日の作業制限はあるか。また夜間作業や休日に作業をすることは可能か。 	<p>平日作業については、施設管理者と協議し、作業時、工事車両の入退場時、資材搬入時等に、施設利用者に危険が及ばないよう安全管理に努めてください。また、各種行事や、学校においては授業等への影響を少なくするようご配慮ください。</p> <p>休日、夜間作業を希望する場合は受注後に施設管理者と協議してください。学校については、学校営業時間を超過しての夜間作業は計画しないでください。</p>