

第二東部最終処分場 一覧表

試料の種類		放流水(水処理槽)												最大値	最小値	平均値	基準値
		令和5年															
		令和5年						令和6年									
採取年月日		4/25	5/9	6/6	7/4	8/1	9/5	10/10	11/7	12/5	1/9	2/13	3/5				
採取時刻		9:58	9:36	9:57	10:35	10:04	9:51	10:30	9:44	9:42	10:05	14:58	9:44				
天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨				
気温	°C	15.0	17.7	20.5	28.5	30.7	29.7	22.7	20.0	8.0	6.1	13.5	8.0	30.7	6.1	18.4	-
水温	°C	18.5	19.8	21.5	24.1	26.7	27.2	25.5	22.3	19.7	16.0	9.8	15.0	27.2	9.8	20.5	-
水素イオン濃度	—	7.4	7.1	7.7	7.6	7.5	7.3	7.6	7.3	7.0	6.6	7.1	7.4	7.7	6.6	7.3	5.8-8.6
生物学的酸素要求量	mg/L	<0.5	<0.5	32.0	7.3	7	1.7	0.6	4.6	0.6	0.8	<0.5	1.5	32.0	<0.5	4.7	60
化学的酸素要求量	mg/L	9.1	9.8	45	28	19	13	12	12	11	11	12	10	45.0	9.1	16.0	90
浮遊物質	mg/L	1	<1	2	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	2	1	2.0	<1	<1	60
窒素含有量	mg/L	39	37	52	51	42	32	33	27	30	33	37	36	52.0	27.0	37	120

試料の種類		地下水(上流)												最大値	最小値	平均値
		令和5年														
		令和5年						令和6年								
採取年月日		4/25	5/9	6/6	7/4	8/1	9/5	10/10	11/7	12/5	1/9	2/13	3/5			
採取時刻		10:03	9:42	10:02	10:42	10:10	9:56	10:42	9:50	9:46	10:11	15:01	9:52			
天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨			
気温	°C	15.0	17.7	20.5	28.5	30.7	29.7	22.7	20.0	8.0	6.1	13.5	8.0	30.7	6.1	18.4
水温	°C	15.7	22.1	21.7	27.0	26.7	31.2	23.0	21.0	8.0	7.8	12.8	13.2	31.2	7.8	19.2
塩化物イオン	mg/L	23	23	7.9	14	130	140	100	100	120	99	150	110	150.0	7.9	95
電気伝導率	mS/m	50	52	37.0	93.0	96	97	98.0	97	100	100	100	100.0	100.0	37.0	85.0

試料の種類		地下水(下流)												最大値	最小値	平均値
		令和5年														
		令和5年						令和6年								
採取年月日		4/25	5/9	6/6	7/4	8/1	9/5	10/10	11/7	12/5	1/9	2/13	3/5			
採取時刻		10:09	9:48	10:10	10:49	10:15	10:02	10:49	10:13	9:51	10:16	15:07	9:57			
天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨			
気温	°C	15.0	17.7	20.5	28.5	30.7	29.7	22.7	20.0	8.0	6.1	13.5	8.0	30.7	6.1	18.4
水温	°C	15.6	19.8	19.0	25.0	26.8	25	22	20.8	11.5	16.0	19.0	15.9	26.8	11.5	19.7
塩化物イオン	mg/L	24	20	17	29	36	31	34	34	26	25	25	26	36.0	17.0	27
電気伝導率	mS/m	78.0	79.0	68.0	79.0	82	79	80	79	80	78	79	80	82.0	68.0	78.4