

田原市一般廃棄物最終処分場(リサイクルセンター併設) 一覧表

試料の種類		放流水(水処理槽)												最大値	最小値	平均値	基準値
		令和5年									令和6年						
採取年月日		4/25	5/9	6/6	7/4	8/1	9/5	10/10	11/7	12/5	1/9	2/13	3/5				
採取時刻		9:44	9:27	9:47	10:15	9:55	9:41	10:10	9:34	9:33	9:39	14:52	9:34				
天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨				
気温	℃	15.0	17.1	20.0	27.5	30.5	30.0	20.6	19.8	7.5	6.0	13.5	6.9	30.5	6.0	17.9	－
水温	℃	16.2	19.1	21.1	27.7	30.1	29.1	22.5	19.9	11.2	8.3	8.5	8.9	30.1	8.3	18.6	－
水素イオン濃度	－	7.9	7.6	7.5	8.1	7.4	7.5	8.1	7.5	7.9	7.7	8.0	7.9	8.1	7.4	7.8	5.8-8.6
生物化学的酸素要求量	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.8	<0.5	0.6	0.6	<0.5	0.7	0.9	0.9	<0.5	<0.5	60
化学的酸素要求量	mg/L	52	41	31	46	24	23	41	32	41	45	17	31	52.0	17.0	35.3	90
浮遊物質	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	3	1	3.0	<1	<1	60
窒素含有量	mg/L	66	62	60	100	110	41	60	73	81	73	80	79	110.0	41.0	74	120

試料の種類		地下水(上流)												最大値	最小値	平均値
採取年月日		令和5年									令和6年					
		4/25	5/9	6/6	7/4	8/1	9/5	10/10	11/7	12/5	1/9	2/13	3/5			
採取時刻		9:27	9:13	9:23	9:40	9:27	9:21	9:39	9:21	9:20	9:26	10:14	9:20			
天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨			
気温	℃	14.0	16.2	20.0	27.5	30.5	30.0	20.6	19.8	7.5	6.0	11.0	6.9	30.5	6.0	17.5
水温	℃	16.8	16.5	18.1	18.0	17.3	18.0	17.2	16.9	16.1	16.9	19.0	16.3	19.0	16.1	17.3
塩化物イオン	mg/L	74	23	68	70	64	67	64	63	62	63	62	70	74.0	23.0	63
電気伝導率	mS/m	58	32	72.0	71.0	70	69	64.0	61	64	64	62	70.0	72.0	32.0	63.1

試料の種類		地下水(下流)												最大値	最小値	平均値
		令和5年									令和6年					
採取年月日		4/25	5/9	6/6	7/4	8/1	9/5	10/10	11/7	12/5	1/9	2/13	3/5			
採取時刻		12:18	9:20	9:38	9:50	9:46	9:35	9:47	9:27	9:27	9:31	10:23	9:28			
天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨			
気温	℃	15.5	17.1	20.0	27.5	30.5	28	20.6	19.8	7.5	6.0	9.0	6.9	30.5	6.0	17.4
水温	℃	17.0	17.0	17.1	18.0	17.1	18	17.7	17.2	17.0	16.8	19.0	17.1	19.0	16.8	17.4
塩化物イオン	mg/L	58	54	21	35	42	28	24	18	20	26	42	35	58.0	18.0	34
電気伝導率	mS/m	71.0	63.0	66.0	72.0	79	72	66	60	63	69	75	67	79.0	60.0	68.6