

田原市埋立処分場(破碎施設併設) 一覧表

試料の種類		放流水(水処理槽)											最大値	最小値	平均値	基準値	
		令和5年									令和6年						
		4/25	5/9	6/6	7/4	8/1	9/5	10/10	11/7	12/5	1/9	2/13					3/5
採取年月日		9:05	8:56	9:06	8:52	9:09	9:04	9:05	9:06	9:05	9:03	14:33	9:02				
採取時刻		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨				
天候																	
気温	°C	14.0	17.6	20.7	27.8	30.0	30.5	20.6	19.8	6.9	4.9	13.5	6.9	30.5	4.9	17.8	-
水温	°C	16.2	17.6	21.1	27.2	27.8	28.2	18.9	19.0	9.8	7.6	8.2	8.1	28.2	7.6	17.5	-
水素イオン濃度	-	7.8	7.8	7.8	8	8	7.9	7.8	7.6	7.9	6.7	7.5	7.5	8.0	6.7	7.7	5.8-8.6
生物学的酸素要求量	mg/L	<0.5	0.9	<0.5	0.7	0.9	0.5	7.9	3.5	0.6	1.9	5.9	1.9	7.9	<0.5	2.1	60
化学的酸素要求量	mg/L	8.5	7.9	6.6	12	10	7.1	10	12	11	12	12	11	12.0	6.6	10.0	90
浮遊物質	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1.0	<1	<1	60
窒素含有量	mg/L	35	28	22	36	38	16	47	52	50	47	46	34	52.0	16.0	38	120

試料の種類		地下水(佐久間宅)											最大値	最小値	平均値		
		令和5年									令和6年						
		4/26	5/9	6/6	7/4	8/1	9/5	10/10	11/7	12/5	1/9	2/13				3/5	
採取年月日		11:50	8:45	8:53	8:38	8:58	8:51	8:49	8:55	8:55	8:52	14:23	8:52				
採取時刻		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨				
天候																	
気温	°C	18.2	17.6	20.7	26.7	28.2	29.8	20.6	20.1	8.7	6.7	13.5	8.9	29.8	6.7	18.3	
水温	°C	16.0	17.0	18.7	18.8	25.0	21.9	19.0	19.0	10.5	8.0	9.0	8.0	25.0	8.0	15.9	
塩化物イオン	mg/L	22	22	23	24	24	25	25	20	23	23	24	23	25.0	20.0	23	
電気伝導率	mS/m	27	27	31.0	31.0	32	31	31.0	30	32	32	32	32.0	32.0	27.0	30.7	

試料の種類		地下水(水道課)											最大値	最小値	平均値		
		令和5年									令和6年						
		4/25	5/9	6/6	7/4	8/1	9/5	10/10	11/7	12/5	1/9	2/13				3/5	
採取年月日		9:17	9:04	9:13	9:12	9:17	9:13	9:22	9:12	9:12	9:18	14:40	9:12				
採取時刻		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨				
天候																	
気温	°C	14.0	17.6	20.7	27.8	30.0	30.5	20.6	19.8	6.9	4.9	13.5	6.9	30.5	4.9	17.8	
水温	°C	16.0	16.1	16.5	17.0	16.1	16.8	16.5	16.0	15.9	15.9	11.0	16.0	17.0	11.0	15.8	
塩化物イオン	mg/L	19	19	18	22	21	19	21	17	17	19	19	21	22.0	17.0	19	
電気伝導率	mS/m	27	23	26.0	27.0	27	23	27.0	23	23	27	26	27.0	27.0	23.0	25.5	