

田原市多世代交流施設（市民プール等）整備・管理運営事業募集要項等に係る修正新旧対照表（令和8年3月10日修正版）

※回答中で引用している要求水準書のページ数は、令和7年12月12日公表版に基づいています。

No	公募資料	頁	第	1	(1)	①	他	現状（旧）	修正（新）
1	要求水準書	17	2	1	(5)	②	オ e	e 非常用自家発電設備は10kw、72時間対応とし、災害時にエントランスホール、事務室の電源の確保及び照明設備の点灯が可能なよう計画すること。	e 非常用自家発電設備は10kw、 24 時間対応とし、災害時にエントランスホール、事務室の電源の確保及び照明設備の点灯が可能なよう計画すること。