

回答中で引用している募集要項等のページ数は令和7年6月13日公表版に基づいています。

No	資料名等	頁	第	1	(1)	①	他	質問内容	回答
58	要求水準書	19	2	1	(7)	①		「大規模地震などの災害により水道水の供給が停止した場合、緊急時用ろ過装置を活用し、プール水を我が国の水質基準に適合した飲料水として供給すること。」とありますが、新旧対照表1ページの6段目の項目では、同様の記載が表と共に削除となっております。これは新旧対照表を正とし、要求水準書に記載の部分は削除漏れという理解で宜しいでしょうか。	ご認識の通りです。P.19記載の「大規模地震などの災害により水道水の供給が停止した場合、緊急時用ろ過装置を活用し、プール水を我が国の水質基準に適合した飲料水として供給すること。」の文章を消去いたします。
97	様式集	27		4	(3)			提案書とあわせて提出するCD-Rについて「受付番号、保存されている書類名称及び様式番号を明記すること」とありますが、CDの記載スペースを考慮し、各提出ファイル(紙)の表紙に準じて「事業名」「書類名」「受付番号」とし、うち「書類名」については、下記の通りでよろしいでしょうか。 ・価格提案書 ・提案書 ・設計図書等	ご提案のとおり、CDの記載スペースを考慮し、紙媒体の表紙と同様に「 提案書に関する提出書類 」「事業名」「書類名」「受付番号」を記載し、うち「書類名」は以下の3区分に整理していただいて構いません。 ・価格提案書 ・提案書 ・設計図書等