添付資料7　電気・機械要求性能表

施設名	室名	電灯	コンセント		OA	電話		TV受信	館内	緊急	映像	呼出	給水	給湯	温水循	空調		備考
		照度(Lx)	一般	LAN設備	フロア	外線	内線	設備	放送	放送	音響				環装置	冷房	暖房	
①屋内温水プール																		
プール	メインプール	200以上	適宜	－	－	－	－	－	－	－	○	－			○	－	－	屋内温水プールには温水循環装置を経由して昇温・処理された水を供給する
	幼児用プール	200以上	適宜	－	－	－	－	－	－	－	○	－			○	－	－	
	多目的プール	200以上	適宜	－	－	－	－	－	－	－	○	－			○	－	－	
	プールサイド	200以上	適宜	－	－	－	○	－	○	○	○	○	○	－	－	－	○	監視室からプール内に放送可能とする
プール諸室	採暖室	150以上	適宜	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	○	
	器具庫	150以上	適宜	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	
	監視室	500以上	適宜	○	○	－	○	－	○	○	○	○	○	－	－	○	○	
	救護室	500以上	適宜	○	－	－	○	－	○	○	－	○	○	－	－	○	○	
	更衣室 更衣室	200以上	適宜	－	－	－	－	－	○	○	－	○	－	－	－	○	○	
	更衣室 トイレ	200以上	適宜	－	－	－	－	－	－	○	－	○	○	－	－	－	－	
	更衣室 シャワー	200以上	適宜	－	－	－	－	－	－	○	－	○	○	○	－	－	－	
	更衣室 化粧洗面コーナー	300以上	適宜	－	－	－	－	－	－	○	－	○	○	○	－	○	○	
	多目的用更衣室	200以上	適宜	－	－	－	○	－	○	○	－	○	○	○	－	○	○	
	観覧スペース	200以上	適宜	－	－	－	－	－	○	○	－	○	－	－	－	○	○	
②温浴・サウナ施設																		
	浴室	100以上	適宜	－	－	－	－	－	○	○	－	○			○	－	－	温水循環装置を経由して昇温・処理された水を供給する
	脱衣所	200以上	適宜	－	－	－	○	－	○	○	－	○	－	－	－	○	○	
	化粧洗面コーナー	200以上	適宜	－	－	－	－	－	－	○	－	○	○	○	－	○	○	
③子育て応援施設																		
	キッズスペース	200以上	適宜	－	－	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	○	○	
	キッズスペース前室（フリースペース）	200以上	適宜	－	－	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	○	○	
	相談室	200以上	適宜	○	○	－	○	－	○	○	○	○	－	－	－	○	○	
	事務室	750以上	適宜	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	○	○	
		自家発電対応	自家発電対応															
	職員更衣室	200以上	適宜	－	－	－	－	－	○	○	－	○	－	－	－	○	○	
	給湯室	200以上	適宜	－	－	－	－	○	○	○	－	○	○	○	－	○	○	
	書庫・倉庫	150以上	適宜	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	
	クッキングルーム	500以上	適宜	○	－	－	○	－	○	○	○	○	○	○	－	○	○	
④スタジオ・トレーニング室																		
	マルチスタジオ	300以上	適宜	○	－	－	○	－	○	○	○	○	－	－	－	○	○	
	トレーニングルーム	300以上	適宜	○	－	－	○	○	○	○	○	○	－	－	－	○	○	
	器具庫	150以上	適宜	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	
⑤音楽スタジオ																		
	音楽スタジオ	200以上	適宜	○	－	－	○	－	○	○	○	○	－	－	－	○	○	

添付資料7　電気・機械要求性能表

施設名	室名	電灯	コンセント		OA	電話		TV受信	館内	緊急	映像	呼出	給水	給湯	温水循	空調		備考
		照度(Lx)	一般	LAN設備	フロア	外線	内線	設備	放送	放送	音響				環装置	冷房	暖房	
⑥事務室																		
	施設受付・事業者用事務室	750以上	適宜	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	○	○	
		自家発電対応	自家発電対応															
⑦共用部等																		
	エントランスホール（児童用）	200以上	適宜	－	－	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	○	○	
	風除室（児童用）	200以上	適宜	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	
	エントランスホール（一般）	200以上	適宜	－	－	－	○	○	○	○	○	○	－	－	－	○	○	
		自家発電対応	自家発電対応															
	風除室（一般）	200以上	適宜	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	
	トイレ1F	200以上	適宜	－	－	－	－	－	－	○	－	○	○	－	－	－	－	
	多目的用トイレ	200以上	適宜	－	－	－	－	－	－	○	－	○	○	－	－	－	－	
	トイレ2F	200以上	適宜	－	－	－	－	－	－	○	－	○	○	－	－	－	－	
	多目的用トイレ2F	200以上	適宜	－	－	－	－	－	－	○	－	○	○	－	－	－	－	
	授乳室	200以上	適宜	－	－	－	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	
	階段・EV、廊下	150以上	適宜	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	
	機械室	200以上	適宜	－	－	－	○	－	－	○	－	－	○	－	－	－	－	
屋外	駐車場	適宜	適宜	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	
	駐輪場	適宜	適宜	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	
	植栽帯	適宜	適宜	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	