

添付資料7 電気・機械要求性能表

施設名	室名	電灯	コンセント		OA フロア	電話		TV受信 設備	館内 放送	緊急 放送	映像 音響	呼出	給水	給湯	温水循環 装置	空調		備考	
		照度(Lx)	一般	LAN設備		外線	内線									冷房	暖房		
①屋内温水プール																			
プ ー ル	メインプール	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	○	-			○	-	-	屋内温水プールには温水循環装置を 経由して昇温・処理された水を供給する	
	幼児用プール	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	○	-			○	-	-		
	多目的プール	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	○	-			○	-	-		
	プールサイド	200以上	適宜	-	-	-	○	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	監視室からプール内に放送可能とする	
プ ー ル 諸 室	採暖室	150以上	適宜	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○		
	器具庫	150以上	適宜	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-		
	監視室	500以上	適宜	○	○	-	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○		
	救護室	500以上	適宜	○	-	-	○	-	○	○	-	○	○	-	-	○	○		
	更衣室	更衣室	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-	-	○	○	
		トイレ	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-	
		シャワー	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○	-	-	-	
		化粧洗面コーナー	300以上	適宜	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○	-	○	○	
多目的用更衣室	200以上	適宜	-	-	-	○	-	○	○	-	○	○	○	-	○	○			
観覧スペース	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-	-	○	○		
②温浴・サウナ施設																			
	浴室	100以上	適宜	-	-	-	-	-	○	○	-	○			○	-	-	温水循環装置を 経由して昇温・処理された水を供給する	
	脱衣所	200以上	適宜	-	-	-	○	-	○	○	-	○	-	-	-	○	○		
	化粧洗面コーナー	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○	-	○	○		
③子育て応援施設																			
	キッズスペース	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○		
	キッズスペース前室 (フリースペース)	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○		
	相談室	200以上	適宜	○	○	-	○	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○		
	事務室	750以上	適宜	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○		
		自家発電対応	自家発電対応																
	職員更衣室	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-	-	○	○		
	給湯室	200以上	適宜	-	-	-	-	○	○	○	-	○	○	○	-	○	○		
	書庫・倉庫	150以上	適宜	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-		
クッキングルーム	500以上	適宜	○	-	-	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○	○			
④スタジオ・トレーニング室																			
	マルチスタジオ	300以上	適宜	○	-	-	○	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○		
	トレーニングルーム	300以上	適宜	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○		
	器具庫	150以上	適宜	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-		
⑤音楽スタジオ																			
	音楽スタジオ	200以上	適宜	○	-	-	○	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○		

