

渥美最終処分場 一覧表

試料の種類		放流水(水処理槽)												最大値	最小値	平均値	基準値
		令和6年										令和7年					
		4/23	5/7	6/4	7/2	8/20	9/3	10/1	11/5	12/3	1/14	2/4	3/4				
		採取年月日	採取時刻	天候													
		14:19	11:53	11:47	14:47	11:47	12:05	11:23	11:44	11:35	12:10	11:48	11:45				
		曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨				
気温	℃	19.0	20.5	25.0	28.0	28.5	33.5	30.0	19.5	16.5	10.2	5.7	6.4	33.5	5.7	20.2	－
水温	℃	18.0	19.0	21.0	21.0	30.5	29.0	28.5	22.0	16.0	12.2	10.8	11.0	30.5	10.8	19.9	－
水素イオン濃度	－	7.7	7.8	7.7	8	7.7	7.9	7.9	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	8.0	7.6	7.8	5.8-8.6
生物学的酸素要求量	mg/L	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.6	<0.5	<0.5	60
化学的酸素要求量	mg/L	4.3	3.7	2.9	2.3	2.1	3.7	3.8	3.4	3.2	3.7	4.0	4.9	4.9	2.1	3.5	90
浮遊物質	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	<1	<1	<1	<1	1.0	<1	<1	60
窒素含有量	mg/L	3.8	3.3	3.8	3.6	2.9	3.1	1.3	3.0	3.1	2.9	3.5	3.6	3.8	1.3	3.2	120

試料の種類		地下水												最大値	最小値	平均値
		令和6年										令和7年				
		4/23	5/7	6/4	7/2	8/20	9/3	10/1	11/5	12/3	1/14	2/4	3/4			
		採取年月日	4/23	5/7	6/4	7/2	8/20	9/3	10/1	11/5	12/3	1/14	2/4			
採取時刻		14:08	11:46	11:40	14:37	11:42	11:54	11:02	11:35	11:26	12:00	11:40	11:35			
天候		曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨			
気温	℃													0.0	0.0	####
水温	℃													0.0	0.0	####
塩化物イオン	mg/L	20	22	22	25	24	25	24	24	20	23	25	28	28.0	20.0	24
電気伝導率	mS/m	17	22	24	36	42	60	44	48	38	42	43	45	60.0	17.0	38

試料の種類		周辺地下水												最大値	最小値	平均値
		令和6年									令和7年					
採取年月日		4/23	5/7	6/4	7/2	8/20	9/3	10/1	11/5	12/3	1/14	2/4	3/4			
採取時刻		13:50	12:04	12:00	14:21	12:02	12:15	10:45	11:55	11:50	12:16	11:59	11:55			
天候		曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨			
気温	℃													0.0	0.0	####
水温	℃													0.0	0.0	####
塩化物イオン	mg/L	15	15	15	17	16	15	15	14	15	15	16	15	17.0	14.0	15.3
電気伝導率	mS/m	22	22	22	23	23	21	21	23	23	23	23	22	23.0	21.0	22.3