

第二東部最終処分場 一覧表

試料の種類		放流水(水処理槽)												最大値	最小値	平均値	基準値
		令和6年									令和7年						
採取年月日		4/23	5/7	6/4	7/2	8/20	9/3	10/1	11/5	12/3	1/14	2/4	3/4				
採取時刻		11:04	10:08	10:06	11:28	10:09	10:17	12:45	10:17	10:09	10:27	10:10	10:09				
天候		曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨				
気温	℃	20.0	19.0	22.5	27.5	27.0	30.0	28.5	19.0	13.0	8.2	5.1	6.3	30.0	5.1	18.8	－
水温	℃	18.0	19.5	21.5	21.0	28.0	29.0	27.0	26.0	23.0	18.1	17.0	14.9	29.0	14.9	21.9	－
水素イオン濃度	－	7.3	7.0	7.3	7.1	6.2	6.7	7.5	7.5	7.3	7.0	7.2	6.5	7.5	6.2	7.1	5.8-8.6
生物化学的酸素要求量	mg/L	4.1	3.0	1.2	1.1	2.2	6.1	2.5	0.7	0.6	<0.5	0.5	0.8	6.1	<0.5	2.1	60
化学的酸素要求量	mg/L	19	14	11	12	12	19	30	17	16	13	13	13	30.0	11.0	15.8	90
浮遊物質	mg/L	<1	<1	4	<1	2	4	<1	<1	1	<1	<1	2	4.0	<1	<1	60
窒素含有量	mg/L	42	42	39	37	40	38	60	43	40	43	43	40	60.0	37.0	42	120

試料の種類		地下水(上流)												最大値	最小値	平均値
		令和6年									令和7年					
採取年月日		4/23	5/7	6/4	7/2	8/20	9/3	10/1	11/5	12/3	1/14	2/4	3/4			
採取時刻		11:14	10:22	10:12	11:20	10:13	10:27	12:57	10:13	10:15	10:35	10:17	10:13			
天候		曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨			
気温	℃	20.0	19.5	24.0	27.0	26.0	30.0	28.5	19.0	13.0	8.2	5.2	6.4	30.0	5.2	18.9
水温	℃	20.0	19.5	24.5	29.0	30.0	31.0	30.0	21.0	13.5	7.6	7.9	8.6	31.0	7.6	20.2
塩化物イオン	mg/L	150	150	150	150	160	150	190	190	210	200	200	210	210.0	150.0	175.8
電気伝導率	mS/m	100	100	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

試料の種類		地下水(下流)												最大値	最小値	平均値
		令和6年										令和7年				
採取年月日		4/23	5/7	6/4	7/2	8/20	9/3	10/1	11/5	12/3	1/14	2/4	3/4			
採取時刻		11:25	10:37	10:28	11:53	10:30	10:45	13:20	10:30	10:31	10:50	10:45	10:28			
天候		曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨			
気温	℃	20.0	19.5	22.5	27.5	26	30.5	29.5	19.0	14.0	10.5	5.5	6.6	30.5	5.5	19.3
水温	℃	18.5	18.0	21.5	21.5	22.5	29.0	28.0	20.0	20.5	16.2	14.0	11.1	29.0	11.1	20.1
塩化物イオン	mg/L	25	26	24	19	26	15	27	17	26	25	23	26	27.0	15.0	23
電気伝導率	mS/m	88.0	86.0	81.0	71.0	82	69	81	73	79	76	78	80	88.0	69.0	78.7