田原市埋立処分場(破碎施設併設) 一覧表

試料の種類		放流水(水処理槽)											最大値	最小値	平均値	基準値	
		令和6年									令和7年						
		4/23	5/7	6/4	7/2	8/20	9/3	10/1	11/5	12/3	1/14	2/4					3/4
採取年月日		4/23	5/7	6/4	7/2	8/20	9/3	10/1	11/5	12/3	1/14	2/4	3/4				
採取時刻		9:18	9:08	9:04	9:05	9:10	9:01	10:23	9:15	9:09	9:05	9:10	9:20				
天候		曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨				
気温	°C	19.0	19.0	22.0	27.0	25.0	28.5	27.0	19.0	10.5	5.1	3.8	5.6	28.5	3.8	17.6	-
水温	°C	18.0	19.0	22.0	26.5	31.0	29.0	25.0	20.0	12.5	5.5	6.8	7.2	31.0	5.5	18.5	-
水素イオン濃度	-	7.9	7.7	7.8	7.8	7.7	7.9	8.0	7.6	7.6	7.7	7.8	7.4	8.0	7.4	7.7	5.8-8.6
生物学的酸素要求量	mg/L	4.9	1.1	<0.5	<0.5	1.1	0.7	0.5	0.6	0.6	<0.5	8.0	1.7	8.0	<0.5	2.1	60
化学的酸素要求量	mg/L	13	7.2	10	8.4	19	6.0	18	13	10	12	17	5.5	19.0	5.5	11.6	90
浮遊物質	mg/L	<1	1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	1.0	<1	<1	60
窒素含有量	mg/L	34	25	33	19	35	9.2	40	31	44	56	61	38	61.0	9.2	35	120

試料の種類		地下水(佐久間宅)											最大値	最小値	平均値		
		令和6年									令和7年						
		4/23	5/7	6/4	7/2	8/20	9/3	10/1	11/5	12/3	1/14	2/4				3/4	
採取年月日		4/23	5/7	6/4	7/2	8/20	9/3	10/1	11/5	12/3	1/14	2/4	3/4				
採取時刻		8:56	8:54	8:48	8:42	8:55	8:47	10:01	9:00	8:58	8:50	8:59	8:55				
天候		曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨				
気温	°C	21.0	19.0	23.0	26.0	25.5	28.0	27.0	19.0	10.5	5.8	4.0	6.1	28.0	4.0	17.9	
水温	°C	17.0	19.0	20.0	16.5	27.5	27.0	20.0	19.0	11.0	8.2	10.6	8.4	27.5	8.2	17.0	
塩化物イオン	mg/L	24	24	24	25	25	23	22	22	23	23	23	24	25.0	22.0	24	
電気伝導率	mS/m	32	32	32	32.0	32	32	32	33	33	33	33	32.0	33.0	32.0	32.3	

試料の種類		地下水(水道課)											最大値	最小値	平均値		
		令和6年									令和7年						
		4/23	5/7	6/4	7/2	8/20	9/3	10/1	11/5	12/3	1/14	2/4				3/4	
採取年月日		4/23	5/7	6/4	7/2	8/20	9/3	10/1	11/5	12/3	1/14	2/4	3/4				
採取時刻		9:48	9:20	9:16	9:26	9:21	9:15	10:51	9:25	9:20	9:25	9:21	9:29				
天候		曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨				
気温	°C	19.0	19.0	24.0	25.5	25.0	28.0	28.0	19.0	10.5	5.0	4.2	5.7	28.0	4.2	17.7	
水温	°C	18.0	16.5	17.0	18.0	28.0	19.0	17.0	17.5	16.0	15.2	16.2	15.6	28.0	15.2	17.8	
塩化物イオン	mg/L	20	18	19	22	21	20	19	18	19	19	19	20	22.0	18.0	20	
電気伝導率	mS/m	27	24	24	28	27	27	27	27	26	26	26	27	28.0	24.0	26.3	