

田原市一般廃棄物最終処分場(リサイクルセンター併設) 一覧表

試料の種類		放流水(水処理槽)												最大値	最小値	平均値	基準値
		令和6年									令和7年						
採取年月日		4/23	5/7	6/4	7/2	8/20	9/3	10/1	11/5	12/3	1/14	2/4	3/4				
採取時刻		10:41	9:56	9:50	11:05	9:58	9:58	12:09	9:50	9:55	10:00	9:55	9:55				
天候		曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨				
気温	℃	21.0	19.0	24.0	28.5	26.5	32.5	29.0	19.5	12.0	6.6	5.0	6.0	32.5	5.0	19.1	－
水温	℃	19.0	20.0	22.0	22.0	32.0	29.0	27.0	22.0	13.5	6.2	7.9	8.4	32.0	6.2	19.1	－
水素イオン濃度	－	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.8	7.7	7.6	7.7	7.6	7.4	7.0	7.8	7.0	7.6	5.8-8.6
生物化学的酸素要求量	mg/L	<0.5	0.9	0.8	<0.5	0.9	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	0.8	0.9	<0.5	<0.5	60
化学的酸素要求量	mg/L	28	26	33	32	44	33	34	27	29	44	44	46	46.0	26.0	35.0	90
浮遊物質	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1.0	<1	<1	60
窒素含有量	mg/L	56	77	55	42	65	34	65	56	59	82	85	86	86.0	34.0	64	120

試料の種類		地下水(上流)												最大値	最小値	平均値
		令和6年									令和7年					
採取年月日		4/23	5/7	6/4	7/2	8/20	9/3	10/1	11/5	12/3	1/14	2/4	3/4			
採取時刻		10:09	9:34	9:29	10:09	9:38	9:35	11:25	9:35	9:30	9:40	9:34	9:36			
天候		曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨			
気温	℃	18.5	19.0	21.0	24.5	25.0	29.0	28.5	18.5	11.0	6.0	4.7	5.7	29.0	4.7	17.6
水温	℃	17.0	18.0	17.5	16.0	19.0	20.0	18.0	19.0	17.5	17.0	16.2	17.1	20.0	16.0	17.7
塩化物イオン	mg/L	66	65	66	62	68	64	62	41	53	57	58	58	68.0	41.0	60
電気伝導率	mS/m	79	76	74	74	82	77	77.0	56	63	65	64	63	82.0	56.0	71

試料の種類		地下水(下流)												最大値	最小値	平均値
		令和6年									令和7年					
採取年月日		4/23	5/7	6/4	7/2	8/20	9/3	10/1	11/5	12/3	1/14	2/4	3/4			
採取時刻		10:23	9:46	9:40	10:26	9:47	9:45	11:53	9:44	9:45	9:45	9:44	9:45			
天候		曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨			
気温	℃	19.0	19.0	22.0	26.0	25.0	29.0	28.0	18.5	11.0	6.1	4.8	5.9	29.0	4.8	17.9
水温	℃	18.0	18.0	18.0	16.5	19.0	20.5	18.5	19.0	18.0	17.2	17.0	17.2	20.5	16.5	18.1
塩化物イオン	mg/L	25	23	21	24	27	20	22	17	19	22	21	23	27.0	17	22
電気伝導率	mS/m	63	62	66	78	78	72	71	62	64	70	69	69	78.0	62	69