

施設の点検(令和6年度)

第二東部最終処分場

点検日		点検項目	異常の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容
4月	27日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
5月	29日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
6月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
7月	31日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
8月	29日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
9月	29日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
10月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
11月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
12月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
1月	29日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
2月	26日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	有	2/2 砂ろ過塔No.2ろ材取替工事 2/20 PH計センサー修繕 2/20 調整槽攪拌装置No.1取替工事 2/29 湧水調整ポンプNo.2修繕
3月	29日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	有	3/8 ろ過ポンプNo.2修繕 3/15 床排水ポンプ修繕 3/21 調整ポンプNo.2修繕

赤羽根環境センター(最終処分場)

点検日		点検項目		
4月	25日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
5月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
6月	27日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
7月	25日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	有	7/6 雨水管渠浚渫業務
		浸出水処理施設	無	
8月	29日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
9月	26日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
10月	31日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	有	10/11 ろ過装置用制御盤移設工事
11月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
12月	26日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
1月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	有	1/25 混和槽PH計修繕
2月	27日	擁壁等	有	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	有	2/27 攪拌ブロワーNo.2修繕
3月	26日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	有	3/5 水処理施設活性炭吸着塔No.1ろ材取替工事
				3/9 水処理施設UV計部品取替工事
				3/26 ばっ気沈砂槽配管修繕
				3/26 ろ過ポンプNo.2修繕
				3/26 苛性ソーダ配管修繕
				3/26 放流ポンプ逆止弁修繕
				3/26 フロートスイッチ修繕

渥美最終処分場

点検日		点検項目	異常の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容
4月	26日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
5月	29日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
6月	27日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
7月	25日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
8月	29日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
9月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
10月	25日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
11月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
12月	25日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
1月	31日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	有	1/12活性炭逆洗弁No.2修繕 1/24曝気ブローNo.2取替工事 1/25急速砂ろ過塔ろ材取替工事
2月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	有	2/ 6活性炭吸着塔No.1ろ材取替工事 2/21消泡ポンプ修繕
3月	27日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	有	3/15サイホン防止弁修繕 3/21吸着ポンプNo.2修繕 3/26調整槽清掃

田原市一般廃棄物最終処分場(リサイクルセンター併設)

点検日		点検項目	異常の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容
4月	27日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
5月	29日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
6月	29日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
7月	31日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
8月	31日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
9月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	有	9/5 手動ロータリーバルブ修繕
10月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
11月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
12月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
1月	29日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	有	1/10 新調整槽攪拌ポンプNo.4工事 1/10 調整ポンプNo.2修繕 1/30 活性炭吸着塔ろ材取替工事
2月	29日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	有	2/22 遮断装置取替工事
3月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	有	3/15 曝気ブロー取替工事 3/21 調整ポンプNo.1修繕

田原市埋立処分場(破碎施設併設)

点検日		点検項目	異常の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容
4月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
5月	26日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
6月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
7月	25日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	有	
8月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
9月	26日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
10月	27日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
11月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	有	
12月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
1月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	有	1/16 活性炭吸着塔操作弁修繕
2月	27日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	有	2/2 活性炭吸着塔No.1ろ材取替工事
3月	29日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	有	3/8 砂ろ過塔ろ材取替工事 3/21 No.1、No.3活性炭吸着塔操作弁修繕 3/26 調整槽清掃業務