

施設の点検(令和7年度)

第二東部最終処分場

| 点検日 | 点検項目 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容 |
|-----|---------|-------|---|
| 4月 | 擁壁等 | 無 | |
| | 遮水工 | 無 | |
| | 調整池 | 無 | |
| | 浸出水処理施設 | 無 | |
| 5月 | 擁壁等 | 無 | |
| | 遮水工 | 無 | |
| | 調整池 | 無 | |
| | 浸出水処理施設 | 無 | |
| 6月 | 擁壁等 | 無 | |
| | 遮水工 | 無 | |
| | 調整池 | 無 | |
| | 浸出水処理施設 | 無 | |
| 7月 | 擁壁等 | 無 | |
| | 遮水工 | 無 | |
| | 調整池 | 無 | |
| | 浸出水処理施設 | 無 | |
| 8月 | 擁壁等 | 無 | |
| | 遮水工 | 無 | |
| | 調整池 | 無 | |
| | 浸出水処理施設 | 無 | |
| 9月 | 擁壁等 | 無 | |
| | 遮水工 | 無 | |
| | 調整池 | 無 | |
| | 浸出水処理施設 | 有 | 9/9ろ過ポンプNo.1、No.3修繕 |
| 10月 | 擁壁等 | 無 | |
| | 遮水工 | 無 | |
| | 調整池 | 無 | |
| | 浸出水処理施設 | 有 | 10/31給水ポンプNo.2修繕 |
| 11月 | 擁壁等 | 無 | |
| | 遮水工 | 無 | |
| | 調整池 | 無 | |
| | 浸出水処理施設 | 無 | |
| 12月 | 擁壁等 | 無 | |
| | 遮水工 | 無 | |
| | 調整池 | 無 | |
| | 浸出水処理施設 | 有 | 12/19調整槽攪拌装置No.7取替工事 |
| 1月 | 擁壁等 | 無 | |
| | 遮水工 | 無 | |
| | 調整池 | 無 | |
| | 浸出水処理施設 | 有 | 1/20湧水調整ポンプNo.1修繕 |
| 2月 | 擁壁等 | 無 | |
| | 遮水工 | 無 | |
| | 調整池 | 無 | |
| | 浸出水処理施設 | 無 | |
| 3月 | 擁壁等 | 無 | |
| | 遮水工 | 無 | |
| | 調整池 | 無 | |
| | 浸出水処理施設 | 有 | 3/10原水ポンプチャッキ弁、仕切りバルブ修繕 3/17砂ろ過塔No.1ろ材取替修繕 |

施設の点検(令和7年度)

赤羽根環境センター(最終処分場)

| 点検日 | 点検項目 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容 |
|-----|---------|-----------------|----------------------|
| 4月 | 擁壁等 | | |
| | 遮水工 | | |
| | 調整池 | | |
| | 浸出水処理施設 | | |
| 5月 | 擁壁等 | | |
| | 遮水工 | | |
| | 調整池 | | |
| | 浸出水処理施設 | | |
| 6月 | 擁壁等 | | |
| | 遮水工 | | |
| | 調整池 | | |
| | 浸出水処理施設 | | |
| 7月 | 擁壁等 | | |
| | 遮水工 | | |
| | 調整池 | | |
| | 浸出水処理施設 | | |
| 8月 | 擁壁等 | | |
| | 遮水工 | | |
| | 調整池 | | |
| | 浸出水処理施設 | 有 | 8/20接触ばっ気槽配管修繕 |
| 9月 | 擁壁等 | | |
| | 遮水工 | | |
| | 調整池 | | |
| | 浸出水処理施設 | | |
| 10月 | 擁壁等 | | |
| | 遮水工 | | |
| | 調整池 | | |
| | 浸出水処理施設 | | |
| 11月 | 擁壁等 | | |
| | 遮水工 | | |
| | 調整池 | | |
| | 浸出水処理施設 | | |
| 12月 | 擁壁等 | | |
| | 遮水工 | | |
| | 調整池 | | |
| | 浸出水処理施設 | | |
| 1月 | 擁壁等 | | |
| | 遮水工 | | |
| | 調整池 | | |
| | 浸出水処理施設 | | |
| 2月 | 擁壁等 | | |
| | 遮水工 | | |
| | 調整池 | | |
| | 浸出水処理施設 | 有 | 2/24サンプリングポンプ修繕 |
| 3月 | 擁壁等 | 有 | 3/27ネットフェンス復旧修繕 |
| | 遮水工 | | |
| | 調整池 | | |
| | 浸出水処理施設 | 有 | 3/11UV計部品取替修繕 |
| | | 有 | 3/12活性炭吸着塔No.1ろ材取替修繕 |
| | | 有 | 3/24制水ピットポンプNo.2修繕 |
| 有 | | 3/24曝気ブローNo.1修繕 | |
| | 有 | 3/24放流ポンプ修繕 | |

施設の点検(令和7年度)

渥美最終処分場

| 点検日 | | 点検項目 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容 |
|-----|-----|---------|-------|----------------------------------|
| 4月 | 30日 | 擁壁等 | 無 | |
| | | 遮水工 | 無 | |
| | | 調整池 | 無 | |
| | | 浸出水処理施設 | 無 | |
| 5月 | 28日 | 擁壁等 | 無 | |
| | | 遮水工 | 無 | |
| | | 調整池 | 無 | |
| | | 浸出水処理施設 | 無 | |
| 6月 | 23日 | 擁壁等 | 無 | |
| | | 遮水工 | 無 | |
| | | 調整池 | 無 | |
| | | 浸出水処理施設 | 無 | |
| 7月 | 28日 | 擁壁等 | 無 | |
| | | 遮水工 | 無 | |
| | | 調整池 | 無 | |
| | | 浸出水処理施設 | 無 | |
| 8月 | 25日 | 擁壁等 | 無 | |
| | | 遮水工 | 無 | |
| | | 調整池 | 無 | |
| | | 浸出水処理施設 | 無 | |
| 9月 | 29日 | 擁壁等 | 無 | |
| | | 遮水工 | 無 | |
| | | 調整池 | 無 | |
| | | 浸出水処理施設 | 有 | 9/9活性炭吸着塔No.1操作弁修繕 |
| 10月 | 29日 | 擁壁等 | 無 | |
| | | 遮水工 | 無 | |
| | | 調整池 | 無 | |
| | | 浸出水処理施設 | 有 | 10/10曝気ブロワーNo.2インバーター修繕 |
| 11月 | 26日 | 擁壁等 | 無 | |
| | | 遮水工 | 無 | |
| | | 調整池 | 無 | |
| | | 浸出水処理施設 | 有 | 11/11混和槽攪拌機修繕 |
| 12月 | 29日 | 擁壁等 | 無 | |
| | | 遮水工 | 無 | |
| | | 調整池 | 無 | |
| | | 浸出水処理施設 | 無 | |
| 1月 | 26日 | 擁壁等 | 無 | |
| | | 遮水工 | 無 | |
| | | 調整池 | 無 | |
| | | 浸出水処理施設 | 有 | 1/30活性炭吸着塔No.1ろ材取替工事 |
| 2月 | 26日 | 擁壁等 | 無 | |
| | | 遮水工 | 無 | |
| | | 調整池 | 無 | |
| | | 浸出水処理施設 | 無 | |
| 3月 | 30日 | 擁壁等 | 無 | |
| | | 遮水工 | 無 | |
| | | 調整池 | 無 | |
| | | 浸出水処理施設 | 有 | 3/10調整ポンプNo.2修繕 3/17ディフューザー修繕 |

施設の点検(令和7年度)

田原市一般廃棄物最終処分場(リサイクルセンター併設)

| 点検日 | 点検項目 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容 |
|-----|---------|-------|---|
| 4月 | 擁壁等 | 無 | |
| | 遮水工 | 無 | |
| | 調整池 | 無 | |
| | 浸出水処理施設 | 無 | |
| 5月 | 擁壁等 | 無 | |
| | 遮水工 | 無 | |
| | 調整池 | 無 | |
| | 浸出水処理施設 | 無 | |
| 6月 | 擁壁等 | 無 | |
| | 遮水工 | 無 | |
| | 調整池 | 無 | |
| | 浸出水処理施設 | 無 | |
| 7月 | 擁壁等 | 無 | |
| | 遮水工 | 無 | |
| | 調整池 | 無 | |
| | 浸出水処理施設 | 有 | 7/25原水ポンプNo.1、No.2ゲートバルブ、逆止弁修繕 |
| 8月 | 擁壁等 | 無 | |
| | 遮水工 | 無 | |
| | 調整池 | 無 | |
| | 浸出水処理施設 | 無 | |
| 9月 | 擁壁等 | 無 | |
| | 遮水工 | 無 | |
| | 調整池 | 無 | |
| | 浸出水処理施設 | 無 | |
| 10月 | 擁壁等 | 無 | |
| | 遮水工 | 無 | |
| | 調整池 | 無 | |
| | 浸出水処理施設 | 無 | |
| 11月 | 擁壁等 | 無 | |
| | 遮水工 | 無 | |
| | 調整池 | 無 | |
| | 浸出水処理施設 | 有 | 11/4逆洗ポンプ修繕 11/28ろ過ポンプNo.2修繕 |
| 12月 | 擁壁等 | 無 | |
| | 遮水工 | 無 | |
| | 調整池 | 無 | |
| | 浸出水処理施設 | 無 | |
| 1月 | 擁壁等 | 無 | |
| | 遮水工 | 無 | |
| | 調整池 | 無 | |
| | 浸出水処理施設 | 無 | |
| 2月 | 擁壁等 | 無 | |
| | 遮水工 | 無 | |
| | 調整池 | 無 | |
| | 浸出水処理施設 | 有 | 2/17砂ろ過塔ろ材取替修繕 2/27活性炭吸着塔ろ材取替工事 |
| 3月 | 擁壁等 | 無 | |
| | 遮水工 | 無 | |
| | 調整池 | 無 | |
| | 浸出水処理施設 | 有 | 3/12調整槽ブローNo.2修繕 3/17エアリフトブロー修繕 3/19污泥移送ポンプ修繕 |

施設の点検(令和7年度)

田原市埋立処分場(破碎施設併設)

| 点検日 | 点検項目 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容 |
|-----|---------|-------|--|
| 4月 | 擁壁等 | 無 | |
| | 遮水工 | 無 | |
| | 調整池 | 無 | |
| | 浸出水処理施設 | 無 | |
| 5月 | 擁壁等 | 無 | |
| | 遮水工 | 無 | |
| | 調整池 | 無 | |
| | 浸出水処理施設 | 無 | |
| 6月 | 擁壁等 | 無 | |
| | 遮水工 | 無 | |
| | 調整池 | 無 | |
| | 浸出水処理施設 | 無 | |
| 7月 | 擁壁等 | 無 | |
| | 遮水工 | 無 | |
| | 調整池 | 無 | |
| | 浸出水処理施設 | 無 | |
| 8月 | 擁壁等 | 無 | |
| | 遮水工 | 無 | |
| | 調整池 | 無 | |
| | 浸出水処理施設 | 無 | |
| 9月 | 擁壁等 | 無 | |
| | 遮水工 | 無 | |
| | 調整池 | 無 | |
| | 浸出水処理施設 | 無 | |
| 10月 | 擁壁等 | 無 | |
| | 遮水工 | 無 | |
| | 調整池 | 無 | |
| | 浸出水処理施設 | 無 | 10/28生物汚泥引抜ポンプ修繕 |
| 11月 | 擁壁等 | 無 | |
| | 遮水工 | 無 | |
| | 調整池 | 無 | |
| | 浸出水処理施設 | 有 | |
| 12月 | 擁壁等 | 無 | |
| | 遮水工 | 無 | |
| | 調整池 | 無 | |
| | 浸出水処理施設 | 無 | |
| 1月 | 擁壁等 | 無 | |
| | 遮水工 | 無 | |
| | 調整池 | 無 | |
| | 浸出水処理施設 | 無 | |
| 2月 | 擁壁等 | 無 | |
| | 遮水工 | 無 | |
| | 調整池 | 無 | |
| | 浸出水処理施設 | 有 | 2/17活性炭吸着塔No.2ろ材取替修繕 2/27砂ろ過塔、No.2活性炭吸着塔操作弁修繕 |
| 3月 | 擁壁等 | 無 | |
| | 遮水工 | 無 | |
| | 調整池 | 無 | |
| | 浸出水処理施設 | 無 | |