

渥美最終処分場 一覧表

試料の種類		放流水(水処理槽)											最大値	最小値	平均値	基準値	
		令和7年															
		4/23	5/15	6/11	7/10	8/7	9/9	10/8	11/6	12/4	1/8	2/5					3/5
採取年月日		4/23	5/15	6/11	7/10	8/7	9/9	10/8	11/6	12/4	1/8	2/5	3/5				
採取時刻		14:21	9:10	9:38	10:20	9:30	9:40	9:10	9:30	9:35	9:16	9:32	9:26				
天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ				
気温	℃	21.6	21.5	23.8	31.1	28.8	28.6	25.6	15.1	5.9	7.9	8.0	8.2	31.1	5.9	18.8	-
水温	℃	19.1	20.2	21.7	25.5	31.1	29.2	26.7	20.3	16.9	14.4	12.0	13.5	31.1	12.0	20.9	-
水素イオン濃度	—	7.9	7.9	8.0	8.0	8.3	8.1	8.2	8.3	8.2	7.9	8.2	7.9	8.3	7.9	8.1	5.8-8.6
生物学的酸素要求量	mg/L	2.6	<0.5	2.0	1.5	1.5	1.8	1.5	2.0	1.7	1.3	1.9	1.3	2.6	<0.5	1.6	60
化学的酸素要求量	mg/L	5.4	3.2	3.6	3.3	3.5	3.7	3.3	3.5	3.6	3.9	3.8	4.2	5.4	3.2	3.8	90
浮遊物質	mg/L	2	<1	<1	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2.0	<1	<1	60
窒素含有量	mg/L	4.1	7.8	7.3	3.9	4.1	4.2	4.7	3.8	4.6	5.7	5.6	5.6	7.8	3.8	5.1	120

試料の種類		地下水(上流)											最大値	最小値	平均値	
		令和7年														
		4/23	5/15	6/11	7/10	8/7	9/9	10/8	11/6	12/4	1/8	2/5				3/5
採取年月日		4/23	5/15	6/11	7/10	8/7	9/9	10/8	11/6	12/4	1/8	2/5	3/5			
採取時刻		14:10	9:00	9:25	10:00	9:10	9:35	8:40	9:19	9:25	9:07	9:23	9:18			
天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ			
気温	℃	19.4	19	23.2	30.5	28.3	29.0	24.2	15.1	5.6	7.8	8.3	8.2	30.5	5.6	18.2
水温	℃	19.2	19.5	18.5	21.1	21.7	22.2	21.8	17.8	13.4	14.1	7.2	13.4	22.2	7.2	17.5
塩化物イオン	mg/L	22	22	20	23	23	23	22	23	23	24	31	21	31.0	20.0	23
電気伝導率	mS/m	15	18	14	19	25	23	27	30	31	45	54	23	54.0	14.0	27

試料の種類		地下水(下流)											最大値	最小値	平均値	
		令和7年														
		4/23	5/15	6/11	7/10	8/7	9/9	10/8	11/6	12/4	1/8	2/5				3/5
採取年月日		4/23	5/15	6/11	7/10	8/7	9/9	10/8	11/6	12/4	1/8	2/5	3/5			
採取時刻		14:30	9:20	10:03	9:25	10:30	9:25	7:50	9:07	9:15	8:50	9:05	9:10			
天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ			
気温	℃	20.2	23.8	24.2	32.2	27.5	32.8	24.6	15.9	5.3	7.3	8.2	8.1	32.8	5.3	19.2
水温	℃	18.8	20.8	21.3	25.0	28.6	21.2	19.2	18.2	14.4	16	16.3	17	28.6	14.4	19.7
塩化物イオン	mg/L	18	17	19	19	25	17	17	17	15	17	16	17	25.0	15.0	17.8
電気伝導率	mS/m	20	20	22	17	14	19	20	20	19	20	20	19	22.0	14.0	19.2